



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19.09.2017

№ 641

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.07.2016 № 270 «Про затвердження норм споживання теплової енергії КП «Дніпроводоканал»

Керуючись законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про тепlopостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (із змінами), згідно з листом Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради від 21.06.2017 вх. № 8/3031, з метою вдосконалення розрахунків за постачання теплової енергії та надання послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.07.2016 № 270 «Про затвердження норм споживання теплової енергії КП «Дніпроводоканал»:

- викласти пункти 1.1 та 1.2 у новій редакції:

«1.1. Питомі норми річного споживання теплової енергії Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради на опалення житлових будов усіх форм власності, залежно від кількості поверхів, на 1 кв. м загальної площі, без будинкових та квартирних приладів обліку (додаються).

1.2. Норми споживання теплової енергії на надання КП «Дніпроводоканал» послуг з централізованого постачання гарячої води населенню в житлових будинках незалежно від форм власності, бюджетним організаціям та іншим споживачам (додаються).»;


- доповнити рішення пунктом 1.3 у редакції:

«1.3. Середньозважені питомі норми річного споживання теплової енергії КП «Дніпроводоканал» на послуги з централізованого опалення житлових будов усіх форм власності, залежно від кількості поверхів, на 1 кв. м загальної площі, без будинкових та квартирних приладів обліку (додаються).».

2. Це рішення набуває чинності з моменту прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Лисенка М. О.

Міський голова



Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
19.09.2017 № 641

ПИТОМІ НОРМИ

річного споживання теплової енергії КП «Дніпроводоканал» на опалення житлових будов усіх форм власності, залежно від кількості поверхів, на 1 кв. м загальної площі, без будинкових та квартирних приладів обліку

Найменування показника	1-, 2-поверхова будова	5-поверхова будова і більше
Питома норма споживання теплової енергії для житлових будов, Гкал / кв. м	0,145	0,131

Примітка. Норми витрат теплової енергії на опалення 1 кв. м загальної площі для забезпечення температури внутрішнього повітря (+18 °С) прийнято відповідно до КТМ 204 України 244-94, виконано з урахуванням нормативної тривалості опалювального періоду (172 доби), нормативної середньої температури зовнішнього повітря за опалювальний період для м. Дніпра (-0,2 °С).

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



М. О. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
19.09.2017 № 641

НОРМИ

споживання теплової енергії на надання КП «Дніпроводоканал» послуг з централізованого постачання гарячої води населенню в житлових будинках незалежно від форм власності, бюджетним організаціям та іншим споживачам

№ п/п	Категорія споживачів	За відсутності рушникосушильників, за умови надання послуги з централізованого гарячого водопостачання протягом 172 діб, Гкал / куб. м
1	Населення	0,050
2	Бюджет	0,050
3	Інші споживачі	0,033

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



М. О. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
19.09.2017 № 641

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ ПИТОМІ НОРМИ

річного споживання теплової енергії КП «Дніпроводоканал» на послуги з централізованого опалення житлових будов усіх форм власності, залежно від кількості поверхів, на 1 кв. м загальної площі, без будинкових та квартирних приладів обліку

№ п/п	Категорія споживачів	Гкал / кв. м загальної площі, (2018 рік)	Гкал / кв. м загальної площі
1	Населення	0,174	0,142
2	Бюджет		0,079
3	Інші споживачі		0,191

Примітка. Розрахунок середньозважених питомих норм витрат теплової енергії на опалення 1 кв. м загальної площі виконано з урахуванням нормативної тривалості опалювального періоду (172 доби), нормативної середньої температури зовнішнього повітря за опалювальний період для м. Дніпра (-0,2 °C), питомих норм споживання теплової енергії для забезпечення температури внутрішнього повітря (+18 °C), залежно від загальної площі житлових будов.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



М. О. Лисенко